

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §13 zákona Č. 22/1997 Sb.

Provozovna: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ:: 63146606
 tel.: 483 736 060-2, fax: 483 736 070, e-mail: info@giacomini.cz

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Kulové kohouty řady R6xx

Varianty: R650, R650/3, R651, R601, R602, R603, R604, R608, R609, R610, R610F, R610GB, R611, R619, R620,
 R621, R623, R624

Výrobce: GIACOMINI s.p.a., S.Maurizio d'Opaglio (NO), Itálie
 certifikát BSI REGISTRED FIRM Nr. FM 00625 ze dne 22. 5. 1996, dle ISO 9001/1994,
 který osvědčuje zavedení systému jakosti.

Popis a určení výrobku:

Kulové kohouty řady R6xx slouží k úplnému uzavření nebo otevření průtoku provozního média v rozvodech vody. Provozní médium může proudit oběma směry. Kulové kohouty jsou určeny pro provozní tekutinu voda.

Splňují:

Základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo výše určeného použití bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §5.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:

ČSN 130010:1998; ČSN 133060-1:1988; ČSN 133060-2:1978; ČSN 133060-4:1993, ČSN EN 19:1994;
 ČSN 133005-1:1994; ČSN ISO 2768-1:1992; ČSN EN 228-1:1996; ČSN 134103:1985.

Údaje o autorizované osobě:

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O. BOX 63, 621 00 BRNO,
 IČO: 00001490,
 vydal závěrečný zkušební protokol č. 30-71141 ze dne 12. 6. 1998.

V Jablonci nad Nisou dne 1. 1. 2012

Arnošt Křenovský
 jednatel

